



03/10/2014

Brianza Energia Ambiente

Prot. N.° 09722

Cat. 10 Classe 1

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TERMOVALORIZZATORE DI DESIO.**

Lotto 1 CIG: 58760963D1 - Lotto 2 CIG: 5876117525.

Chiarimenti del 3 ottobre 2014

**Chiarimento relativo alla tabella n. 2 riportata al punto 1.5.3. (limiti alle
emissioni) delle specifiche tecniche per il Lotto 1**

Si precisa che l'unità di misura corretta per la concentrazione di PCDD e PCDF è espressa in ng/Nmc (nanogrammi per normalmetro cubo) e non come erroneamente indicato in tabella espressa in mg/Nmc (milligrammi per normalmetro cubo).

Conseguentemente a quanto sopra indicato, il valore espresso a pag. 53 delle specifiche tecniche "il limite minimo di emissione a camino al quale fare riferimento per la proposta migliorativa è dato dal livello attuale delle emissioni, pari a 0,004 ng/Nmc" risulta essere corretto.

Domanda n. 1

Nel Disciplinare di Gara, al punto 9, si richiede che "Le domande di partecipazione alla gara dovranno essere corredate, a pena di esclusione, da una cauzione provvisoria a favore della Stazione Appaltante che dovrà avere sottoscrizione autenticata". Che cosa si intende per "sottoscrizione autenticata"?

Risposta n. 1

Le domande di partecipazione alla gara, a pena di esclusione, dovranno essere corredate da una garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 75 del D.lgs. 163/06.

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE SpA
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Alberto Cambiaghi

